



LEGENDA

- QE Quadro di zona
- Passerella metallica
- Presa tipo UNEL bipasso
- PdL Postazione di Lavoro= 4 prese tipo UNEL bipasso
- Punto di allaccio
- Presa 32A interbloccata 3P+T 220V

NOTA:
Tutte le prese vengono servite da alimentazione privilegiata ad eccezione delle Pdl, alimentate da UPS



**Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord**

AMPLIAMENTO CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PRESIDIO DI PESARO, LAVORI DI COMPLETAMENTO CLIMATIZZAZIONE PADIGLIONE “F”, MANUTENZIONE BLOCCO OPERATORIO
PRESIDIO CENTRO, CENTRALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREPARAZIONI GALENICHE PRESIDIO MURAGLIA



Riferimento
Progetto 131 RM/A_154
Codice Intervento 110.110901.H.131

RUP Ing. Paolo Sorcinelli
Ing. Filippo Casicci



STUDIO SPERI
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Lungotevere delle Navi, 19 - 00196 - ROMA
Tel. 0636010314 - e-mail main@studiosperi.it



timprogetti
Società di ingegneria
Via G. Pierluigi da Palestrina, 55 - 00193 - ROMA
Tel. 063225409 - e-mail info@timprogetti.com



Ascani
IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.
Via Frana n°26 - 63066 Grottomare (AP)
Tel.0735/737311 e-mail grottomare@ascani.com
pec:ascani.impianti@pec.it

DIREZIONE LAVORI E CSE

Direttore dei lavori
ing. Giorgio Lupoi

Direttore operativo
ing. Marcello Pediconi

AS BUILT

Categoria documento	ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO	Scala	1:100	Codice intervento	H131	Codice elaborato	B-IE101
Titolo CENTRALE STERILIZZAZIONE PAD "A" - PIANO SEMINTERRATO PLANIMETRIA IMPIANTI E.I.				Data di emissione Settembre 2015			
				Commessa Spери C502		Commessa T.IM 560	
				Nome file			
Rev.	Data	Descrizione		Redatto	Controllato	Approvato	
		revisione					

SPAZIO PER APPROVAZIONI DI LEGGE