



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PESARO E URBINO**

S.S. Adriatica, 92 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/40881 - Fax 0721/4088203 e-mail:
vfcomps01@interbusiness.it

Per competenza:

S. N. D. D. M. C. O.

Per conoscenza:

A. M.

26 giugno 2003

UFFICIO Prevenzione incendi

Tel. 0721/40881

Azienda Ospedaliera

"Ospedale S. Salvatore"-Pesaro

Prot. N. 5311/03

- 7 LUG. 2003

Allegati: vari

Pratica n.° 20175

AZIENDA OSPEDALIERA S. SALVATORE
VIALE TRIESTE, 391,
61100 PESARO

e p.c. Comune di PESARO

ARRIVO

OGGETTO: **PARERE FAVOREVOLE** sul progetto relativo all'attività: DEPOSITI DI CARTA CON QUANTITATIVI SUPERIORI A 5 T (OLTRE 50 T.) individuata al n° 43/2 del D.M. 16.02.82 e comprendente le attività 44 43, , , del decreto medesimo.

Ditta: AZIENDA OSPEDALIERA S.SALVATORE sita in Via BRIGATA GAP PESARO

Ai sensi della Legge 26.07.65, N. 966 e D.P.R. 29.07.82, N. 577, e del D.P.R. n° 37 del 12/01/98 è stato esaminato il progetto presentato da codesta ditta.

Si informa che, per quanto di competenza, il progetto di cui trattasi è stato approvato a condizioni che siano osservate le seguenti prescrizioni:

P1) L'archivio radiografico e l'archivio cartelle cliniche siano protetti da un'impianto di spegnimento automatico conforme alle norme di buona tecnica (UNI);

Per ogni particolare non descritto, siano rispettate le seguenti norme tecniche di riferimento e successive modifiche e integrazioni:

N1) D.P.R. 547/55;

N2) D.Lvo 626/94;

N3) Norme CEI relative all'impianto elettrico;

N4) Norme UNI relative all'impianto idrico antincendio, ai rivelatori e agli EFC.

Al termine dei lavori dovrà essere inoltrata domanda in carta legale per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.



Codesta Ditta potrà avvalersi della autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio presentando la "dichiarazione di inizio attività", secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 D.P.R. n°37 del 12.1.98.

Con l'occasione si rammenta che in esecuzione all'art.4, comma 5 lett.a), art.12, comma 1 lett.b) e comma 3, art.22 comma 5, del d.lgs. n° 626/94 e successive modificazioni, dovrà provvedersi a formare i **lavoratori incaricati** di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione di emergenza. **Tale formazione potrà effettuarsi anche presso questo comando.**

I suddetti, ai sensi della Legge n. 609 del 28/11/1996, dovranno essere sottoposti a prova di idoneità tecnica da parte di questo Comando se l'attività rientra nell'elenco di cui all'allegato X al D.M. 10-03-1998.

Si restituisce, con il visto di questo Ufficio, copia degli elaborati grafici e della relazione tecnica trasmessi.

L'istanza in bollo di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi dovrà essere redatta sull'allegato prestampato, alla quale dovranno essere allegate la ricevuta dell'avvenuto versamento e le certificazioni seguenti, redatte ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 29/07/1982 N° 577, dell'articolo 9 della legge n. 46/90 e conformi all'allegato II al D.M. 04-05-1998, nonché all'articolo 7 del D.P.R. 447/91:



C1) **Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura).**

- a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;
- a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818, per la valutazione analitica;

a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.

C2) **Dichiarazione di corrispondenza dell'elemento portante e/o separante in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato.**

Tale dichiarazione è redatta da:

- da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
- da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, negli altri casi.


C3) **Dichiarazione di corretta posa in opera, a firma dell'installatore, di porte od altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco**, da cui si evincano dati commerciali di identificazione, tipologia e ubicazione dei materiali e dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

C4) **Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento, da parte dell'installatore, relativa ai sottoelencati impianti il cui uso non ricade nel campo di applicazione della Legge 46/90**, corredata di progetto, a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F.. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n° 818 relativa agli stessi aspetti.

- per l'estinzione degli incendi;
 - per l'evacuazione del fumo e del calore;
 - di rivelazione e segnalazione d'incendio;
- per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche

Il Responsabile dell'istruttoria è: ING. Leonardo Rampino

Firma:



IL COMANDANTE PROVINCIALE
dott. ing. Carlo CARLUCCI

