

MODULO DI MANUTENZIONE



MINGUCCI

ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA

MINGUCCI ANTINCENDIO s.r.l. - Via Fossombrone, 4 - 61121 PESARO

Tel. 0721 400054 - Fax 0721 259330 - www.mingucciantincendio.com - info@mingucciantincendio.com

IMPIANTO ANTINCENDIO

STAZIONE DI
POMPAFFO

Cliente OSPEDALE "S. SALVATORE" Indirizzo

Indirizzo impianto DEPOSITO VILLA FASTIGGI

Tel. di riferimento

Persona da Contattare

Motivazione Intervento

FATT.

GAR.

ESITO

TECNICO ESECUTORE LAVORI

Carollo

X

—

QUIETI

PENODICO

TORNIZI

Manutenzione ordinaria

1° Sem.

Anno

Manutenzione straordinaria

2° Sem.

Anno

2016

Impianto tipo

Estinguente tipo

Attivazione tipo

Zone protette

Controlli - prove effettuate

RELAZIONE INTERVENTO EFFETTUATO

EFFETTUATI TUTTI I VERIFICHE RICHIESTE
Dalla Normativa 805 SANSO CHS
L'impianto ATTUALE FUNZIONA SOLO
CON L'ACQUA DEL COMPLESSO IN QUANTO
POMPA 1 SOTTOGATA AL QUADRO (PROBABILMENTE
BRUCIATA) POMPA 2 FUNZIONA SOLO IN
MANUALE, POMPA PIU' ATTACCA MA NON
POMPA QUINDI LA STAZIONE DI
FRONTE SEVERO, L'ACQUA CHE ARRIVA
E' COMPLESSO. IN PIU' INDAGANDO DA SOST
BUONA, SOTTO DA SOSTENZIONE. PS:
ASSISTITA AL LAVORO SOSTENZIONE.

Ore di lavoro ordinarie

N°

Timbro e firma del Cliente

Firma del tecnico

Ore di lavoro straordinarie

N°

NOTE:

Data/e intervento

160520
2016