



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

UOC GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTI
BENI E SERVIZI E LOGISTICA
Sede: V.le Trieste 391 – 61121 Pesaro

Tel: 0721/366348-41
Fax: 0721/366336

RUP: assunta.pedini@ospedalimarchenord.it

Oggetto: procedura aperta servizio gestione magazzino centralizzato di Villa Fastiggi, veicolamento pasti tra le varie sedi aziendali, servizi complementari e di trasporto vari. Chiarimento n°6.

In relazione alla procedura in oggetto, ai sensi di quanto previsto al punto VI.3) del bando di gara e al punto 5 del disciplinare, con riferimento alle varie richieste di chiarimenti pervenute relativamente ai locali del magazzino di Villa Fastiggi, si precisa quanto segue:

- la dotazione anticendio riportata nel file "*planimetria magazzino villa fastiggi.pdf*" non corrisponde all'attuale dotazione presente nei suddetti locali;
- il generatore di corrente dovrà avere potenza idonea a supportare il funzionamento, almeno, della cella frigo, del congelatore e dell'impianto di climatizzazione del settore flebo e del settore farmaci e del settore dialisi. La posizione del generatore di corrente rappresenta una scelta progettuale che deve risultare conforme alle disposizioni normative vigenti;

inoltre si forniscono/allegano le seguenti informazioni in possesso di questa Azienda:

- planimetria del magazzino di Villa Fastiggi in formato .dwg (Allegato n.01) riportante l'attuale situazione di fatto relativamente ad estintori, pulsanti di allarme, idranti esterni, vie di esodo e aperture di ventilazione;
- planimetrie catastali (Allegati nn. 02, 03);
- CPI anno 2002 e relativa documentazione (Allegati nn. 04, 05, 06, 07);
- esame progetto 2003 e relativa documentazione (Allegati nn. 08, 09, 10);
- esame progetto 2015 (Allegati nn. 11, 12, 13);
- impianto elettrico: dichiarazione di conformità (Allegato n. 04). Contatore ENEL: potenza impegnata 50KW - 400V - Assorbimenti attuali vedi Allegato n.14 fattura GALA (Tabella "Storico consumi KW F1-F2-F3"). Lo stesso contatore alimenta il Magazzino Economale e il Magazzino Farmacia (ed i relativi uffici/servizi). Si allega verbale verifiche DPR 462/01 anno 2014 (Allegato n.15). Le nuove verifiche sono in corso di aggiudicazione;
- impianto antincendio: si veda documentazione allegata all'esame progetto 2001 (Allegati nn. 04, 05). Si fornisce il verbale delle verifiche dell'impianto (Allegato n.16);
- impianto rivelazione fumi: si allega dichiarazione di conformità (Allegato n. 17);
- impianto di riscaldamento: n.2 generatori di aria calda pensili a gas AIR CONTROL SERIE E35 di potenza termica di 34,7 kW + ventilatore miscelatore/destratificatore di aria in magazzino economale - termostrisce in magazzino farmacia (Allegato n.18);
- cella frigo: marca Desmon acquistata nel 2015;
- congelatore -20°: marca Fiocchetti 700-Touch acquistato nel 2015;
- impianto di climatizzazione settore flebo: n°2 split inverter caldo/freddo potenza 24.000 BTU cad., installati nel 2012;
- impianto di climatizzazione settore farmaci: n°2 split inverter caldo/freddo potenza 30.000 BTU cad., installati nel 2014;
- impianto di climatizzazione "LG" settore dialisi: n°3 split a soffitto inverter caldo/freddo potenza 30.000 BTU, installati nel 2015;
- impianto di climatizzazione "LG" settore economale: n°1 split a soffitto inverter caldo/freddo potenza 30.000 BTU, installato nel 2015;

- impianto di allarme anti-intrusione e di videosorveglianza: installati nel 2015. I suddetti sistemi sono attualmente remotizzati presso un istituto di vigilanza;
- sistema di monitoraggio delle temperature: presso il magazzino centralizzato di Villa Fastiggi sono attualmente installate le seguenti sonde di temperatura PT100: n°1 sonda nel locale flebo, n°1 sonda nel locale farmaci, n°1 sonda nella cella frigo (queste n°3 sonde rilevano sia la temperatura che l'umidità) e n°1 sonda nel congelatore (quest'ultima rileva solo la temperatura). Il sistema di monitoraggio delle temperature e di gestione dei relativi allarmi (T-guard) è remotizzato presso la portineria del P.O. di Muraglia. I dispositivi di rilevazione vengono tarati dalla ditta fornitrice (Biomed) una volta all'anno con strumento campione certificato.

Al punto 4 del disciplinare di gara, è stata prevista la possibilità per le imprese interessate di prendere visione delle sedi e dei locali interessati al servizio oggetto del presente appalto.

Ai sensi di quanto previsto all'art.4 del capitolato, la ditta aggiudicataria deve adeguare i locali alla normativa vigente in materia, con oneri a proprio carico.

Ai sensi di quanto previsto al punto 5) del disciplinare di gara, entro il 26/09/2016 questa Azienda procederà a pubblicare sul sito internet www.ospedalimarchenord.it, nella sezione "bandi di gara e contratti", alla voce "servizio di gestione del magazzino centralizzato, veicolamento di pasti tra le varie sedi ospedaliere, servizi complementari e di trasporto vari", ulteriori chiarimenti.

Inoltre questa Azienda si riserva di pubblicare sul medesimo sito internet di cui sopra, eventuali integrazioni, modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

Cordiali saluti.

II RUP
Dott.ssa Assunta Pedini

