

LEGENDA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

- RILEVATORE DI FUMO POSTO IN AMBIENTE
- RILEVATORE DI FUMO POSTO NEL CONTROSOFFITTO COMPLETO DI INDICATORE OTTICO INTERVENUTO RIVELATORE
- PULSANTE MANUALE
- AVVISATORE OTTICO E ACUSTICO INCENDIO
- INDICATORE OTTICO INTERVENUTO RIVELATORE
- ELETTROMAGNETE PER PORTA REI

N.B. Per le eventuali incongruenze tra gli elaborati del progetto delle opere impiantistiche e gli elaborati del progetto architettonico faranno fede gli elaborati architettonici

N.B. Per il posizionamento delle apparecchiature in campo faranno fede gli elaborati del progetto architettonico. Tale posizionamento sarà concordato preventivamente con la D.L.

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

- LUCE DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA da 1x8W S.E. IP40 CENTRALTEST
- INTERRUTTORE
- INTERRUTTORE IP55
- PRESA CAT. 6 RETE DATI
- PRESA BIPASSO
- QUADRO CORRIDOIO
- QUADRO SALA OPERATORIA CHIRURGIA
- QUADRO SALA OPERATORIA UROLOGIA
- QUADRO SALA OPERATORIA ORTOPEDIA A
- QUADRO SALA OPERATORIA ORTOPEDIA B
- QUADRO CON TRASF. DI ISOLAMENTO PASSAMALATI
- QUADRO DI STANZA
- QUADRO MODULAZIONI SERRANDE IMP. DI CONDIZIONAMENTO
- ALTOPARLANTE DIFFUSIONE SONORA
- INCASSO ART. 825 MOD. ERMETICA 2x36W IP54 CON VETRO PRISMATIZZATO O EQUIVALENTE
- INCASSO 3x36W IP65 ESISTENTE (DENSONO RIMOTALLATE) VERRÀ SOSTITUITO IL PUNTO LUCE
- INCASSO ART. 826 MOD. ERMETICA 4x18W IP54 CON VETRO PRISMATIZZATO O EQUIVALENTE SOLO PREDISPOSIZIONE - NON INSTALLATA
- INCASSO ART. 875 MOD. COMFORT 4x18W IP20 O EQUIVALENTE
- N.2 PRESE UNEL ENTRO SCATOLA 4Q INCASSO
- PULSANTE A TIRANTE
- ALLACCIO PULSANTE APERTURA PORTA AUTOMATICA
- NODO DI TERRA
- ALLACCIO PORTA AUTOMATICA
- CANALE METALLICO PER IMPIANTI ELETTRICO
- CANALE METALLICO PER IMPIANTI ELETTRICO SPECIALI/SEGNALI
- RICHIESTA UDIENZA
- CONTATTO ISOLAMENTO
- SMONTAGGIO LAMPADE GERMICIDE
- PORTA REI120
- Segnalazione luminosa «termiblende "LASER IN FUNZIONE"
- PULSANTE DI SGANCIO A FUNGO APPARECCHIATURA LASER
- SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC
- PRESA SFIANO DEDICATA PER APPARECCHIATURA LASER (colorata) PROTETTA DA INT. MAGNETOTERMICO da 32A
- SISTEMA DI INTERBLOCCO MECCANICO PER LASER
- CONNETTORE DI TERRA PER COMPENSAZIONE DEL POTENZIALE
- LAMPADA EMERGENZA 24W
- LAMPADA EMERGENZA 8W
- LAMPADA SEGNALAZIONE VIA DI ESODO A BANDIERA
- POSTO CITOFONICO ESTERNO
- POSTO CITOFONICO INTERNO



Lavori di Adeguamento normativo dell' attuale Blocco Operatorio e messa a norma ai fini della Prevenzione Incendi del Complesso Ospedaliero S. Croce di Fano

- Direttore Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - Dott. Aldo Ricci
- Direttore Sanitario - Dott. Lorena Mombello
- D.M.P.O. - Dott. Nicola Nardella
- R.U.P. - Dott. Ing. Paolo Sorcinelli
- Attività di Supporto al R.U.P. - Geom. Emanuele Turchi

© Fermo Restate

PROGETTO ESECUTIVO
RIMODULAZIONE DICEMBRE 2012

2	Elab.02	RIMODULAZIONE DICEMBRE 2012	2	S. Ippolito	S. Ippolito
1	Lotto 2/3	Aggiornamento Lotto 2/3	1	S. Ippolito	S. Ippolito
0	Lotto 2/3	emissione	prelim.	S. Ippolito	S. Ippolito
Variante	data	descrizione	progettista	controllato	approvato

ing. Uguccioni & Associati E.H.E. S.r.l.
Sede: 61032 Fossombrone (PU) - Via Flaminia, 134 - tel./fax 0721/720137
E-Mail: ugucciniassociati@gmail.com - ingugucciono@pec.it
Partita IVA e Codice Fiscale 01600170418

COMMITTENTE:	AZIENDA OSPEDALIERA MARCHE NORD
OGGETTO:	COMPLESSO OSPEDALIERO S. CROCE di FANO
Progetto:	IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Titolo:	VISTA A SOFFITTO

Scala: I.E.02
Codice: 014/10-V12
Tav.: 1 di 4
Data: Dicembre 2012

direttore tecnico	verificato il (legge n.5/86)	verificato (ai sensi legge n.109)
dott. ing. G. Ugucciono		

collaboratori:
Studio Tecnico dott. Ing. Giovanni Ugucciono - Intersudio S.r.L.
dott. Ing. G. Cetrone - dott. Ing. Iunior M. De Carli
perito industriale P. Girelli - perito industriale A. Cardinali